



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Łowiczu

Łowicz, dnia .....1.1.-01-2019..... r.

WA.ZUZ.5.421.1.214.2018.PK

## OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. *Prawo wodne* (t.j Dz. U. z 2017 poz. 1566 z późn. zm.), że zostało wszczęte – na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z siedzibą przy ulicy Rynek Nowosolna 1 w Łodzi przez upetnomocnioną do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy Panią Elżbietę Andrzejczyk – postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:


- **usługę wodną** w postaci poboru wód za pomocą trzech urządzeń wodnych – tj. studni głębinowych oznaczonych numerami 1 (studnia awaryjna), 1a (studnia zasadnicza) oraz 2 (studnia awaryjna) – wykonanych na dz. nr ew. 140, obręb Kopanka na terenie gminy Nowosolna, o głębokości odpowiednio 100, 90 i 96m oraz zasobach eksploatacyjnych dla ujęcia zatwierdzonych decyzją Wojewody łódzkiego z dnia 2 października 2000 r. znak: OS.VII-7441/11/00 ( $Q = 65,3\text{m}^3/\text{h}$  i  $s = 4,60\text{m}$ ), służących ujmowaniu wód z pokładów czwartorzędowych na potrzeby wodociągu gminnego, w ilościach:

$$Q_{\text{max.s}} = 0,0181 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 845,50 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\text{max.a}} = 498\,225,00 \text{ m}^3/\text{a}.$$

DYREKTOR

  
Artur Rychlewski