



230000159752
e-Kancelaria 2010
KANCELARIA OGÓLNA
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
Zakład w Łodzi
wysłano dnia

2014 -08- 29

Otrzymuje

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Rejon Dystrybucji Gazu Łódź Północ
ul. Targowa 18, 90 – 042 Łódź
tel. 042 675 92 76

**P.W.K. – Projektowanie i
Wykonawstwo Komunikacja**
Pan Jan Wyrwiński
ul. Strumykowa 26A/12
65 – 101 Zielona Góra

Wasz znak:
Nasz znak: PSG / OW / LRN / 18 / 114 / 14

Łódź, 28.08.2014 r.

Dot.: zaopiniowania projektów drogowych w m. Kalonka gm. Nowosolna.

Szanowny Panie,

RDG Łódź-Północ opiniuje pozytywnie przedstawione mapy geodezyjne stanowiące materiał do zaopiniowania projektu, który nie jest kompletny, z zachowaniem niżej wymienionych uwag:

- brak szczegółu „odwodnienia” oraz sposobu zabezpieczenia wykopów i ich gabarytów,
- odległość skrajni konstrukcji kraterów ściekowych i drenażu minimum 0,4 m od sieci gazowej z rur PE oraz minimum 1,0 m od sieci gazowej z rur stalowych (nienormatywnie np. ul.

Narcyzowa x Aksamitna).

- pokazać sposób zabezpieczenia sieci gazowej na czas robót przy posesjach ul. Irysowa 4 , Magnoliowa 5 , Goździkowa 6 itp.

W celu uniknięcia zerwania przewodów gazowych przed przystąpieniem do korytowania nawierzchni należy wykonać przekopy kontrolne sieci gazowej, potwierdzające rzeczywiste jej posadowienie. Należy uzyskać pozytywną opinię ZUDP.

Rozważyć możliwość zlokalizowania drenażu poza pasami drogowymi.

Exemplarze projektu muszą zawierać mapy z pieczętkami RDG.

Z poważaniem


Rejon Dystrybucji Gazu Łódź - Północ
Michał Olejniczak

Do wiadomości: Gm. Nowosolna