



## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane polegające na przebudowie strażnic OSP na terenie Gminy Nowosolna (znak sprawy: RI.271.1.10.2019).

### Odpowiedź na pytania Wykonawców

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1843)(dalej uPzp) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do treści SIWZ. Poniżej Zamawiający podaje treść pytań wraz z odpowiedziami.

#### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający żąda wykonania instalacji klimatyzacji na przebudowywanym obiekcie?

#### Ad. 1

**Zamawiający wymaga wykonania klimatyzacji na obiekcie OSP Lipiny w pomieszczeniu Sali widowiskowej.**

#### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający przewiduje montaż paneli PV na istniejącym obiekcie? Jeśli tak to o jakiej mocy i czy w systemie off-grid czy w systemie on-grid?

#### Ad. 2

**Zamawiający wymaga wykonania instalacji paneli PV o mocy nie mniejszej niż 9kW i nie większej niż 9,9 kW. Pracujące w systemie on – grid.**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulegają zmianie terminy składania jak i otwarcia ofert. Nowe terminy Zamawiający ustala następująco:

- |                           |   |                             |
|---------------------------|---|-----------------------------|
| a) Termin składania ofert | - | 23.12.2019r. do godz. 15:00 |
| b) Termin otwarcia ofert  | - | 23.12.2019r. godz. 15:30.   |

**WÓJT**  
**Piotr Szeceśniak**