

Łódź, dnia 30 września 2011r.

Wójt Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu przetargowym**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy Nowosolna (ZPUB.271.16.2011)

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) (dalej uPzp) informuje, że wpłynęły zapytania do treści SIWZ. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

1. W opisie przedmiotu zamówienia w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej znajduje się zestawienie stolarki drzwiowej, natomiast w SIWZ w załączniku nr 1a do formularza oferty - zestawienie kosztów ,brak jest zestawienia stolarki drzwiowej. Co jest prawidłowe? Czy stolarka drzwiowa będzie wymieniana?

Odp.:

Zamówienie obejmuje tylko wymianę stolarki okiennej.

2. W opisie przedmiotu zamówienia pkt 3.7- Pożądane właściwości techniczne stolarki okiennej: przenikalność ciepła okna jest $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ co jest niemożliwe do spełnienia. Przenikalność ciepła $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ dotyczy zazwyczaj pakietu szybowego. Proszę o określenie czy w/w przenikalność ciepła dotyczy okien czy pakietu szybowego.

Odp.:

Wymagany współczynnik przenikania ciepła okna $U_w \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

3. Czy należy w wymienianych oknach zastosować nawiewniki okienne? Jeżeli tak to w których oknach i jakie: ręczne czy higrosterowalne?

Odp.:

Zgodnie z norma PN-B-03430:1983 ze zmiana Az3:2000 przy współczynniku infiltracji $0,5 \leq a \leq 1,0 \text{ m}^3/(\text{mh daPa}^{2/3})$ dopuszczalne jest doprowadzenie powietrza przez okna. Zamawiający dopuszcza zastosowanie okien ze współczynnikiem infiltracji $a \leq 0,3 \text{ m}^3/(\text{mh daPa}^{2/3})$, w tym przypadku należy zastosować nawiewniki o regulowanym stopniu otwarcia. Rozwiązanie takie musi być każdorazowo uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje treść opisu zamówienia oraz załączników nr 1a i 1b do formularza oferty.

Zamawiający informuje, że terminy składania jak i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W załączeniu:

1. Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 6,
2. Załączniki nr 1a i 1b do formularza oferty


Tomasz Bystrzeński