


STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI
ul. Sienkiewicza nr 3
90-954 Łódź-4 Skr. 92

- Uwagi:
- 08 - Numer kolejnego słupa
 - L1 - Oznaczenie fazy
 - A - Projektowana oprawa oświetlenia drogowego OUS z lampą sodową 70W (E27)
 - B - Istniejąca oprawa oświetlenia drogowego - 70W
 - a - projektowany słup stalowy osmiokątny bez wysięgnika
 - b - istniejący słup stalowy osmiokątny bez wysięgnika
 - h=6 - wysokość projektowanego (istniejącego) słupa
 - Fundamenty betonowe typ u FBW-100
 - Słupy wyposażone w złącza fazowe IZK-2-02a, złącza zerowe IZK-4-03 oraz złącza bezpiecznikowe IZK-2-01a z wkładkami 4A
 - W rowach kablowych wraz z kablem układać bednarkę FeZn 30x4
 - Do podanych długości kabli doliczyć 1mb na słup w celu podłączenia



P.P.H.U. "AnS" - Andrzej Sroczyński 95-100 Zgierz ul. Cezaka 6/1, tel/fax 0-42-716-13-38			
TEMAT: Budowa oświetlenia ulica Goździkowa i Zawilcowa Zamierzenie realizowane na dz. nr ew. 109/4, 107/15, 107/22, 107/13 obręb Kalonka - gmina Nowosolna			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		PODPISY	
PROJEKTANCI:	mgr inż. Andrzej Sroczyński	upr. bud.	65/84/WNR
	mgr inż. Michał Siniński	upr. bud.	LOD/1439/PWOE/10
	mgr inż. Włodzisław Pawlak		
TYTUŁ RYS: Schemat ideowy zasilania linii oświetlenia drogi			NR RYS. E-2
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	DATA: Lipiec 2011	SKALA:	