

Łódź, dn. 30 kwietnia 2014r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym**

Dotyczy: postępowania przetargowego na roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin – etap I (ZPUB.271.2.2014).

Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 30.04.2014r.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) (dalej uPzp) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do treści SIWZ. Poniżej Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1

Proszę o podanie zakresu i sposobu odtworzenia nawierzchni asfaltowej na odcinku sieci kanalizacji grawitacyjnej między przepompownią ścieków PC a studnią SC15 oraz między PC a punktem RC3 na rurociągu tłocznym?

Ad. 1

Zamawiający informuje, że nawierzchnię drogi należy doprowadzić do stanu przejezdności. W tym celu Wykonawca musi dokonać odtworzenia podbudowy drogi oraz wykonać nawierzchnię drogi jako nawierzchnię tłoczną.

Ponadto Zamawiający informuje, że termin składania jak i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.


WÓJT
Tomasz Bystronki