

Łódź, dnia 1 września 2014 r.

**Wójt Gminy Nowosolna
Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź**

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu przetargowym**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z nowym odwiertem – etap I (znak sprawy: ZPUB.271.9.2014)

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) (dalej uPzp) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści SIWZ. Poniżej Zamawiający podaje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Proszę o dokładne sprecyzowanie, gdzie zlokalizowane zostaną studnie redukcyjne. Czy studnie będą montowane w gruncie rodzimym czy w pasie drogi? Odtworzenie kostki brukowej, czy nawierzchni asfaltowej wpłynie na cenę oferty.

Ad. 1.

Studnie redukcyjne będą montowane w gruncie rodzimym, należy wykonać obsypkę wokół studni.

Pytanie nr 2

Proszę również o wskazanie na mapie studni betonowej ścieków technologicznych do której ma być odprowadzony spust i przelew ze zbiorników wody surowej i wody uzdatnionej

Ad. 2.

Zamówienie nie obejmuje wykonania studni betonowej ścieków technologicznych.

Pytanie nr 3

W przedmiarze robót podano wykonanie dwóch odwiertów, natomiast projekt robót geologicznych jest na jeden otwór studzienny. Prosimy o podanie ilości nowych otworów studziennych?

Ad. 3.

Jeden nowy otwór studzienny.

Zamawiający informuje, że termin składania jak i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.


Tomasz Bystroński