



Rura wentylacyjna PVC ø110

Właz żel. D400 ø600

Płyta betonowa  
nastudzienna ø2000

Stopnie (stal nierdzewna)  
do schodzenia

Obsypka piaskowa

Zbiornik betonowy  
prefabrykowany ø2000

Podbudowa betonowa  
gr. 25-30cm

## Nr Rys. 12

IZI POL PIOTR STECZYSZYN  
66-350 BLEDZEW, Nowa Wieś 16  
tel. 511-897-460, e-mail: izi\_pol@wp.pl

BRANŻA

SANITARNA

ADRES INWESTYCJI

Dobieszków dz. nr. 75/6  
Gmina Nowosolna

### OSADNIKI WODY POPŁUCZNEJ Ø2000

imię i nazwisko/upr. bud.	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Piotr Steczyszyn LBS/0032/PWOS/08	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Jacek Wiśniewski	
OPRACOWAŁA inż. Paulina Pońska	
SKALA 1:30	DATA czerwiec 2011r
	STRONA