



Zestawienie materiałów

Numer	Nazwa urządzenia	Ilość
1	Mieszacz wodno-powietrzny #1000 ARC 1-7	szt. 1
2	Filtr osadnicowy pionowy #1800 QP 2-11	szt. 2
3	Pompa kół doziębła chłd	szt. 1
4	Zbiornik z płynnym poddłogiem	szt. 3
5	Zestaw hydrołowy np. ZHPM 50.195.2 ZP	szt. 1
6	Pompa płcz. Q=50m ³ /h, H=17, 4,0kW	szt. 1
7	Sprężarka tłokowa bezolejowa 480l/min, 4,2kW, 8bar	szt. 1
8	Pompy Q=20m ³ /h, H=5, przetłocznik	szt. 2
9	Dmuchawka z wentylatorem Q=130-238m ³ /h, 5,5kW	szt. 1
10	Zawór #150 z pływ. odciążką, natychmiast. kolherzami	szt. 2
11	Zawór #32 kulowy	szt. 2
12	przepusznica #150	szt. 1
13	Zawór pneumatyczny membranowy #100	szt. 9
14	Zawór pneumatyczny membranowy #80	szt. 8
14.1	przepusznica #80	szt. 4
15	Zawór nap. i odpowietrzający #32	szt. 3
16	Zawór kulowy #15 kwosodopny	szt. 4
17	Zawór pneumatyczny membranowy #50	szt. 2
18	Zawór kulowy #50	szt. 2

Zestawienie materiałów

Numer	Nazwa urządzenia	Ilość
19	Zasuw z pływ. odciążką #150, system wody	szt. 2
20	Przejwiniarz elektromagnetyczny #150	szt. 1
21	Przepusznica z kolektorem gazowym #100	szt. 1
22	Zasuw #150 typ E, kolektorem	szt. 2
23	Kompresor #150	szt. 2
24	Zawór zwrotny #32	szt. 2
25	Zawór bezuszczelnika # 32	szt. 2
26	przepusznica z powietrzem #100	szt. 2
27	Rozdzielacz powietrza kół	szt. 1
28	Przejwiniarz elektromagnetyczny #80	szt. 1
29	Kanał wentylacyjny A=25cm, B=20cm	kpl. 2
30	Otwory wentyl. w drzwiach 25cm ²	kpl. 2

Legenda:

	powietrze sprężone - dmuchawa
	woda surowa
	woda uzdatniona
	woda popluczna
	woda do płukania
	dmuchawne chloru

Nr. Rys. 3.1

IZI POL PIOTR STECZYŃSZYN
66-350 BLEDZEW, Nowa Wieś 16
tel. 514-897-460 e-mail: izi.pol@wp.pl

BRANŻA: SANITARNIA

ADRES INWESTYCJI: Dobreńszków dz. nr. 75/6
Gmina Nowosolna

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

Imię i nazwisko/opr. bud.

Podpis

PROJEKTANT
mgr inż. Piotr Steczyński
LBS10032/PWOS108

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Jacek Wsławski

OPRACOWAŁA
inż. Paulina Polska

SKALA

DATA
czerwiec 2011

STRONA