



Rura wentylacyjna PVC $\phi 110$

Właz żel. D400 $\phi 600$

Płyta betonowa
nastudzienna $\phi 2000$

Stopnie stalowe
do schodzenia

Obsypka piaskowa

Zbiornik betonowy
prefabrykowany $\phi 2000$

Nr. Rys. 12

IZI POL PIOTR STECZYSZYN
66-350 BLEDZEW, Nowa Wieś 16
tel. 511-897-460, e-mail: izi_pol@wp.pl

BRANŻA **SANITARNA**

ADRES INWESTYCJI
Dobieszków dz. nr. 75/6
Gmina Nowosolna

OSADNIKI WODY POPŁUCZNEJ $\phi 2000$

imię i nazwisko/upr. bud.	Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Piotr Steczyszyn LBS/0032/PWOS/08	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Jacek Wiśniewski	
OPRACOWAŁA inż. Paulina Pońska	

SKALA **1:30**

DATA
czerwiec 2011r

STRONA

Podbudowa betonowa
gr. 25–30cm