



Nr. Rys. 3

- Ⓜ numer obwodu
- przewód YDYżo 5x4 mm² gniazd 400VAC - obwód nr 4
 - przewód YDYżo 5x4 mm² gniazd 400VAC - obwód nr 5
 - przewód YDYżo 3x2,5 mm² gniazd 230VAC - obwód nr 6
 - przewód YDYżo 3x2,5 mm² gniazd 230VAC - obwód nr 7
 - przewód YDY 2x1,5 mm² gniazd 24VAC - obwód nr 8
 - przewód YDYżo 3x2,5 mm² zasilanie grzejnika - obwód nr 9
 - przewód YDYżo 3x2,5 mm² zasilanie grzejnika - obwód nr 10
 - przewód YDYżo 3x2,5 mm² zasilanie grzejnika - obwód nr 11
 - przewód YDYżo 3x1,5 mm² zasilanie komputera (UPSa) - obwód nr 22

IZI POL PIOTR STECZYSZYN
 66-350 BLEDEZEW, Nowa Wieś 16
 tel. 511-897-460, e-mail: izi_pol@wp.pl

BRANŻA ELEKTRYCZNA

ADRES INWESTYCJI
 Dobieszków dz. nr. 75/6
 Gmina Nowosolna

Instalacja gniazd 230VAC i 400VAC

imię i nazwisko/upr. bud. Podpis

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWAŁ
 mgr inż. Sławomir Utratny

SKALA	-	DATA	marzec 2012 r	STRONA	Rys. nr. 3
-------	---	------	---------------	--------	------------