



- przewód YDYŻo 3x1,5 mm2 oświetlenia wewnętrznego - obwód nr 1
 - przewód YDYŻo 3x1,5 mm2 oświetlenia zewnętrznego terenu SUW - obwód nr 2
 - przewód YDYŻo 3x1,5 mm2 oświetlenia zewnętrznego budynku - obwód nr 3
- Aw - oprawa z modulem zasilania awaryjnego 2h

Nr. Rys. 2

IZI POL PIOTR STECZYSZYN
 66-350 BLEDZEW, Nowa Wieś 16
 tel. 511-897-460, e-mail: izi_pol@wp.pl

BRANŻA **ELEKTRYCZNA**

ADRES INWESTYCJI
Dobieszków dz. nr. 75/6
 Gmina Nowosolna

Oświetlenie

imię i nazwisko/upr. bud. Podpis

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWAŁ
 mgr inż. Sławomir Utrątny

SKALA	-	DATA	marzec 2012 r	STRONA	Rys. nr. 2
-------	---	------	---------------	--------	------------